

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC1693-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson 9000E II, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare	Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora. Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207. Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com						
Produkt	FM Mattsson 9000E II ettgreppsblandare avsedd för tvättställ. Blandare med FMM nr. 8063 levereras med tryckplugg- eller sillpluggsventil. Blandare med FMM nr. 8065 levereras med lyftventil. Blandarna kan utrustas med förlängd spak, de levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller 10mm rörände.						
Avsedd användning	Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.						
Handelsnamn	FM Mattsson ettgrepps tvättställsblandare 9000E II med FMM nr. 8060, 8063 och 8065 med varianter för anslutning, flöde, ettgreppsspak och bottenventil för tvättställ.						
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): <table><tr><td>Installationer för tappvatten</td><td>6:62, 1:a meningen och 2:a stycket</td></tr><tr><td>Tappvatten</td><td>6:623, 1:a meningen</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a och 4:e stycket</td></tr></table>	Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket	Tappvatten	6:623, 1:a meningen	Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket						
Tappvatten	6:623, 1:a meningen						
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket						
Tillhörande handling	Monteringsanvisning FMM 9000E II märkt med Rev. 002 – 12.11 FMM nr 1003881.						
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.						

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

FM Mattsson

SP SITAC 1002
SC1693-12
enligt handelsnamn
SINTEF

Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

Bedömningsunderlag Rapport 3B061968 och B0687035 från SINTEF, Norge.
Ritningsunderlag daterat 2012-10-11.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa

Grupp 3: oklassad

Blandarnas hänförs till grupp 1.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-11-11.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman