

Mora One, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora One ettgrepps köksblandare, blandarna finns med hög pip eller flexi pip och med eller utan diskmaskinsanslutning. Blandarna har energibesparande kallstartsfunktion (ESS), omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, de levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora One, Ettgrepps köksblandare med hög pip, MA nr. 262051.

Mora One, Ettgrepps köksblandare med hög pip och diskmaskinsanslutning, MA nr. 262071

Mora One Miniprofi, Ettgrepps köksblandare med flexi pip, MA nr. 262081

Mora One Miniprofi, Ettgrepps köksblandare med flexi pip och diskmaskinsanslutning, MA nr. 262091

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Drift och monteringsanvisning, Rev. 004- 17.03 MA nr. 1005905.

Typgodkännande SC0687-17 | 2017-06-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P02899



Sida 1 (2)

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Mora
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Typgodkännandets nummer	SC0687-17
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Kontrollorgan	RISE

Blandarna märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2017F0153 och SBF2014F0287C från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-13.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.


Ronald Green


Marcus Tillman