

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0052-13

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora MMIX K2, Ettgrepps köksblandare

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 MORA.
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60, E-post: info@ostnor.com
Hemsida: www.ostnor.com Organisationsnr: 556051-0207.
- Produkt** Mora MMIX K2 köksblandare med låg pip finns med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär, ESS funktion som innebär besparing av varmvatten samt modell med plusflöde (TT).
Flöde i grundutförande är 9 l/min, utloppspiparnas svängbarhet är 110°.
Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med anslutning slät nippel 10 mm eller löpmutter 3/8”.
- Avsedd användning** Ettgreppsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.
- Handelsnamn** Mora MMIX K2, anslutning med slät nippel, MA nr. 73 22 00.
Mora MMIX K2, plusflöde och anslutning med slät nippel, MA nr. 73 22 00.TT.
Mora MMIX K2, anslutning med löpmutter, MA nr. 73 22 01.
Mora MMIX K2, plusflöde och anslutning med löpmutter, MA nr. 73 22 01.TT.
Mora MMIX K2, anslutning med slät nippel och diskmaskinsanslutning, MA nr. 73 22 50.
Mora MMIX K2, plusflöde, anslutning med slät nippel och diskmaskinsanslutning, MA nr. 73 22 50.TT.
Mora MMIX K2, anslutning med löpmutter och diskmaskinsanslutning, MA nr. 73 22 51.
Mora MMIX K2, plusflöde, anslutning med löpmutter och diskmaskinsanslutning, MA nr. 73 22 51.TT.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Bestämmelserna i avsnitt 6:641 ”installationer för spillvatten” 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar Monteringsanvisning Mora MMIX Rev. 001 – 13.06. MA nr. 100 41 21.

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

mora

SP SITAC 1002
SC0052-13
enligt handelsnamn
SINTEF

Blandarna är märkta med ”mora”.
Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

Bedömningsunderlag Rapport nr 102000264-18 från SINTEF.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-07-15.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Marcus Tillman