

Mora Rexx, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: info@fmm-mora.com, Hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora Rexx ettgreppsblandare för kök finns med tre olika utföranden av hög utloppspip, K5, K6 och K7. Blandaren har mjukstängande keramisk tätning, omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och energisparssystem (ESS). Blandaren finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i intervallerna 60°, 120° eller 360°. Blandaren levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Rexx K5 ettgrepps köksblandare, MA nr. 707100.

Mora Rexx K5 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707105.

Mora Rexx K6 ettgrepps köksblandare, MA nr. 707110.

Mora Rexx K6 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707115.

Mora Rexx K7 ettgrepps köksblandare, MA nr. 707120.

Mora Rexx K7 ettgrepps köksblandare med diskmaskinsanslutning, MA nr. 707125.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Rexx, Rev. 005 - 16.03 MA nr. 89 09 88.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC0614-13 | 2019-01-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16:20



8P05552

(3P03588)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Mora
enligt handelsnamn
datum
SC0614-13
†
1002
RISE

Blandare märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-16C och 5P01669-16-1 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Rapport O6870/647 och 102000264-18 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:

Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-07-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-01-27.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman