

# Mora MMIX och Mora Cera, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Organisationsnummer: 556051-0207

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60

E-post: [info@fmm-mora.com](mailto:info@fmm-mora.com), Hemsida: [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com)

### Produktbeskrivning

Mora MMIX och Mora Cera mjukstängande ettgreppsblandare för kök med eller utan disk-maskinsanslutning. Blandarna finns med olika flödesalternativ och modellbeteckningar: CA (ECO) har sparflöde, TT (Turbo) har sparflöde samt möjlighet till manuellt plusflöde. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär och kan utrustas med förlängd spak. De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningarna med Ø 10 mm eller löpmutter 3/8". Mora MMIX tillverkas av blyfri avzinkningshårdig mässingslegering.

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vatten från sidodusch är ej avsett för dricksvatten.

### Handelsnamn

Mora Cera K5 köksblandare med C-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242100.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242101.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242150.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242151.

Mora Cera K7 köksblandare med U-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242050.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242051.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 242070.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 242071.

Mora MMIX Care köksblandare med C-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732110.

med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732160.

med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732161.

Typgodkännande SC0367-10| 2019-03-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16/20



8P08100

(5P07806)



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

**Handelsnamn fortsättning**

Mora MMIX K5 köksblandare med C-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100.

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100 CA.

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732100 TT.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101 CA.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732101 TT.

med sidodusch och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732116.

med ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732117.

med ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732118.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150 CA.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732150 TT.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151 CA.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732151 TT.

med bänkdiskmaskinsanslutning fram och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732152.

förberedd för bänkdiskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732153.

med bänkdiskmaskinsanslutning bak och slät nippel Ø 10 för anslutning MA nr. 732154.

med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732156.

med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732157.

med flöde 9 l/m, diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare, sidodusch och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732166.

med flöde 9 l/m med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732167.

med flöde 9 l/m med diskmaskinsavstängning, ledbar strålsamlare och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732168.

Mora MMIX K6 köksblandare med L-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732000.

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732000 TT.

löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732001.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732020.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732020 TT.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732021.

Mora MMIX K7 köksblandare med U-pip:

med slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732050.

med löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr 732051.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732070.

med diskmaskinsavstängning och slät nippel Ø 10 för anslutning, MA nr. 732070 TT.

med diskmaskinsavstängning och löpmutter 3/8" för anslutning, MA nr. 732071.

Mora MMIX tvättränneblandare med kopparrör Ø 10 mm för anslutning, MA nr. 733092.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX, Rev. 017 – 2018.12.18. MA nr 100 27 02.  
Monteringsanvisning Mora Cera, Rev. 000 – 2019.01.31 MA nr 100 73 69.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Mora
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0367-10
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>T</b>
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Blandare märks med Mora.

### Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Rapport 201800712, B0687035, 3D058052, 3D101006 och 3B038314 från Sintef, Norge.

### Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1 med undantag av blandarna med plusflöde, sparflöde och sidodusch som inte är provade och hänförs därför till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-01-15.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-01-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman