

Typgodkännandebevis

SC0842-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Cera Duo och Mora Eligo Duo, ettgrepps köksblandare kombinerad med sensorstyrning

Innehavare

FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produkt

Mora Cera Duo och Mora Eligo Duo ettgrepps köksblandare har även möjlighet till flöde med sensorstyrning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Flöde som styrs med ettgreppsspaken har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Flöde som aktiveras med sensorstyrning regleras med hjälp av blandningsventil som placeras i underskåp. Blandarna levereras med typgodkända backventiler, typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" och tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Köksblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora Cera Duo Köksblandare med U-pip 3/8, MA nr. 242052.
Mora Cera Duo Köksblandare med C-pip 3/8, MA nr. 242102.
Mora Eligo Duo Köksblandare med U-pip 3/8, MA nr. 242030.
Mora Eligo Duo Köksblandare med L-pip 3/8, MA nr. 242035.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandaren uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora Cera Duo, märkt Rev. 001 – 15.12. MA nr 100 56 64.
Monteringsanvisning Mora Intra Eligo Duo, märkt Rev. 001 – 15.05. MA nr 100 54 04.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Mora
†
SP Certifiering 1002
SC0842-15
enligt handelsnamn
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-179 och 3D058052 från SINTEF.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817 och SS-EN 15091:2007.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4 med godkänt resultat.
Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-01-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman

