

Typgodkännandebevis

SC0491-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora MMIX B5, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare

FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.
E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produkt

Mora MMIX B5 mjukstängande ettgreppsblandare för tvättställ. Blandarna kan utrustas med förlängd spak (Care) och/eller lyftventil. Blandarna finns med olika flödesalternativ och modellbeteckningar: CA (ECO) har sparflöde, TT (Turbo) har sparflöde samt möjlighet till manuellt plusflöde. Blandarna tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Mora MMIX B5 tvättställsblandare, MA nr. 733000, 733001, 733020, 733021, 733022, 733023, 733050, 733051 och 733070.
Mora MMIX B5 tvättställsblandare med sidodusch, MA nr. 733005, 733006, 733055 och 733056.
Mora MMIX B5 tvättställsblandare Care, MA nr. 7330010, 733011, 733060 och 733061.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandaren uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Mora MMIX, märkt Rev. 014 – 15.10. MA nr 100 27 02.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Mora
†
SP Certifiering 1002
SC0491-10
enligt handelsnamn
datum
SP

Blandarna märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport B0687035, 3B038314 och 3D058052 från SINTEF.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-06-18.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-01-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman