

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC2032-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Cera termostatblandare för bad och dusch

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** Mora Cera tryckbalanserad termostatblandare för bad och dusch. Blandarna har anslutning c/c 160 eller c/c 150 och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp.
- Avsedd användning** Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn** Duschblandare c/c 160 med utlopp ned, MA nr. 24 10 00.
Duschblandare c/c 150 med utlopp ned, MA nr. 24 11 00.
Duschblandare c/c 160 med utlopp upp, MA nr. 24 10 50.
Duschblandare c/c 150 med utlopp upp, MA nr. 24 11 50.
Badkarsblandare c/c 160, MA nr. 24 00 00.
Badkarsblandare c/c 150, MA nr. 24 01 00.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handling** Monteringsanvisning Mora Cera termostatblandare, märkt Rev.001-13.03.
MA nr 100 39 71.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

- Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan
Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

mora
+
SP SITAC 1002
SC2032-12
enligt handelsnamn
SINTEF

- Bedömningsunderlag** Rapport 102000264-24 och 102000264-31 från SINTEF, Norge.
- Kommentarer** Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
Blandarnas duschutlopp hänförs till grupp 1, badutlopp hänförs till grupp 2.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t.o.m. 2018-05-20.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman