

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0029/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Rexx B5, Ettgrepps tvättställsblandare

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 MORA.
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60, E-post: info@ostnor.com
Hemsida: www.ostnor.com Organisationsnr: 556051-0207.
- Produkt** Mora Rexx B5 tvättställsblandare finns i versioner med eller utan bottenventil och sidodusch (Sanette), modell 707161 är försedd med förhöjd fot.
Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri samt ESS funktion som innebär besparing av varmvatten. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8".
- Avsedd användning** Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.
- Handelsnamn** Mora Rexx ettgrepps tvättställsblandare med MA nr. 707150, 707151, 707155, 707160 och 707161.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Mora Rexx Rev. 005 – 13.06 MA nr 89 09 89.
Monteringsanvisning Mora Rexx Sanette Rev. 002 – 13.06 MA nr 89 09 90.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan

mora
+
SP SITAC 1002
0029/08
enligt handelsnamn
SINTEF

Blandarna är märkta med "mora".
Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

Bedömningsunderlag Rapport nr O6870/647, 3B038314 och 3B038312 från SINTEF.

Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 grupper:
Grupp 1 max, 20 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 2 max, 25 dB(A) Lap vid 0,3 MPa.
Grupp 3 oklassad.

Samtliga blandare hänförs till grupp 1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2010-11-16 och projektnummer PX07591.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-07-15.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman


Marcus Tillman