

Mora One, termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produktbeskrivning

Mora One termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 150 mm alternativt c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen.

Avsedd användning

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Duschblandare:

Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp ned, MA nr. 261000 och 1005551.

Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp ned, MA nr. 261100 och 1005550.

Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp upp/ned, MA nr. 1005540.

Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp upp/ned, MA nr. 1005539.

Badkarsblandare:

Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp ned och duschutlopp upp, MA nr. 260000 och 1005542.

Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp ned och duschutlopp upp, MA nr. 260100 och 1005541.

Blandarna ingår även i kompletta paket med MA nr. 261500, 261600, 261800, 261900, 262000 och 262100.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Drift och monteringsanvisning, Rev. 004- 17.03 MA nr. 1005905.

Typgodkännande SC0688-17 | 2017-06-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 5000
certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P02901



Sida 1 (2)

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Mora
Boverkets inregistrerade varumärke	
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Typgodkännandets nummer	SC0688-17
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Kontrollorgan	RISE

Blandarna märks med Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2017F0152a och SBF2015F0402 från Sintef, Norge.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-06-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.


Ronald Green


Marcus Tillman