

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 3372/88

med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
vattenlås

PURUS PUNGVATTENLÅS

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20, Hemsida: www.purus.se , E-post: info@purus.se , Org/VAT nr.:556361-1887						
Produkt	Vattenlås av polypropen (PP) i dimensionerna 1 1/4"x32 mm och 1 1/4"x40 mm med gängade anslutningar. Det senare kan även fås med insticksanslutning mot utloppsrör med tätningsringar av TPE (se även TG-bevis 0113/98).						
Avsedd användning	Anslutning av tvättställ eller bidé till spillvatteninstallation, där tillfört spillvattenflöde ej överstiger 0,6 l/s samt för att förhindra lukt från spillvatteninstallationen att tränga ut.						
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>): <table><tr><td>Spillvatten</td><td>6:621, 1:a stycket och 1:a meningen i 3:e stycket</td></tr><tr><td>Avledning av spillvattenflöde</td><td>6:6212, 1:a meningen</td></tr><tr><td>Material, utförande m.m.</td><td>6:624, 1:a meningen och 3:e stycket</td></tr></table>	Spillvatten	6:621, 1:a stycket och 1:a meningen i 3:e stycket	Avledning av spillvattenflöde	6:6212, 1:a meningen	Material, utförande m.m.	6:624, 1:a meningen och 3:e stycket
Spillvatten	6:621, 1:a stycket och 1:a meningen i 3:e stycket						
Avledning av spillvattenflöde	6:6212, 1:a meningen						
Material, utförande m.m.	6:624, 1:a meningen och 3:e stycket						
Tillhörande handlingar	Drift- och skötselinstruktioner, daterade 2003-12-05.						
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.						

2006-06-22

Tg-bevis nr 3372/88

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe:
Purus Sjöbo AB, 280 70 Lönsboda.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen omfattar:
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tillverkarens namn | Purus Sjöbo AB |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Dimension | dim |
| Typgodkännandebevisets nummer | 3372/88 |
| Tillverkningsmånad och -år | år-månad |
| Besiktningsorgan | SP |
- Bedömnings-
Underlag** Rapport nr 5686-018 från Dansk Teknologisk Institut, Århus, Danmark.
Ritning "Pungvattenlås", godkänd 1994-06-30.
Ritning "Överdel pv-lås instick", godkänd 990112.
Kontrollrapport nr. P0 06884-5 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Pungvattenlåset uppfyller kraven enligt SS-EN 274-1.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-06-21 med projektnr T000915.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-06-21.



Tor Bakke



Ronald Green